

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 92/10.) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine", br. 116/11.), te Statuta Ustanove ZOOLOŠKI VRT Grada Zagreba, Upravno vijeće Ustanove ZOOLOŠKI VRT Grada Zagreba na sjednici održanoj dana 28. listopada 2013. godine donijelo je :

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se stanje zaštite od požara sukladno propisima, vlastitim planovima i obvezama Ustanove ZOOLOŠKI VRT Grada Zagreba (u dalnjem tekstu: Zoološki vrt). Pravilnikom se utvrđuju mjere i poslovi u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u objektima i prostorima kojima se koristi Zoološki vrt.

članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- broj, naziv radnog mjeseta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjeseta, odnosno prije obavljanja određenih poslova i radnji od strane drugih osoba, te vođenje evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja,

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- postupanja radnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara
- prijelazne i završne odredbe.

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na objekte i prostore Zoološkog vrta, kao i na sve radnike u njemu, u stalnom ili privremenom radnom odnosu ili na radu po posebnom ugovoru.

članak 4.

Svi radnici Zoološkog vrta dužni su provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada, na način kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, uredbama, odlukama, upozorenjima i zabranama.

članak 5.

Pri projektiranju i izvođenju radova adaptacija, rekonstrukcija i uređenja u postojećim prostorima Zoološkog vrta primjenjuju se zakonom propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara.

članak 6.

Prilikom održavanja instalacija (električne instalacije, plinske, toplinske, dimovodne, ventilacijske i dr.) treba poštivati norme i pravila zaštite, kako one ne bi predstavljale opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

II. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

članak 7.

Za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Zoološkom vrtu zadužen je radnik na radnom mjestu: Voditelj zaštite od požara (u dalnjem tekstu : Voditelj), s položenim stručni ispitom za obavljanje tih poslova.

članak 8.

Iste ovlasti za obavljanje poslova zaštite od požara, kao i osoba zadužena za zaštitu od požara, ima i ravnateljica Zoološkog vrta.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

članak 9.

Obveze i odgovornost za provedbu mjera zaštite od požara imaju svi radnici Zoološkog vrta, koji stalno ili povremeno rade na objektima i prostorima Zoološkog vrta.

članak 10.

Posebnu obvezu za provedbu mjera zaštite od požara ima Voditelj, zadužen za zaštitu od požara, koji obavlja kontrolu, nadzor i izvještavanje o provođenju mjera zaštite od požara u objektima i prostorima Zoološkog vrta.

članak 11.

Kad Voditelj utvrdi da su bitno narušene ili da se ne provode mjere zaštite od požara u prostorima Zoološkog vrta, o tome će hitno izvijestiti ravnateljicu Zoološkog vrta.

članak 12.

Nepoštivanje i neprovođenje mjera zaštite od požara smatra se povredom radne obveze i podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Postupak za povrede radne obveze iz prvog stavka ovog članka u Zoološkom vrtu provodi se sukladno Pravilniku o radu, odnosno Zakonu o radu.

članak 13.

Povrede radne obveze, zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, mogu biti lakše i teže.

članak 14.

Lakše povrede radne obveze, zbog nepoštivanja i neprovođenja propisanih mjera zaštite od požara su:

- neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu nije nastao požar,
- nemaran odnos prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- ne prijavljivanje uočenih oštećenja ili kvarova na opremi i sredstvima za gašenje požara.
- neispitivanje sustava zaštite od požara u zakonskim rokovima

članak 15.

Teža povrede radne obveze glede nepoštivanja i neprovođenja mjera zaštite od požara su:

- neprovođenje naređenih mjera zaštite od požara,
- neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara, pri čemu je nastao požar,
- neupoznavanje radnika s mjerama zaštite od požara,
- izbjegavanje propisane obuke iz zaštite od požara i ne sudjelovanje u organiziranim vježbama evakuacije, gašenja i spašavanja,
- odbijanje i nesudjelovanje u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine.

članak 16.

Voditelj ima obvezu najmanje dva puta godišnje pisanim putem izvjestiti ravnateljicu Zoološkog vrta i rukovoditelja Tehničke službe o stanju provođenja mjera zaštite od požara i ostalim problemima glede zaštite od požara.

članak 17.

Voditelj surađuje po pitanjima zaštite od požara s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, stručnim institucijama i drugim subjektima zaštite od požara.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

članak 18.

Obveze i odgovornosti za provođenje mjera zaštite od požara u Zoološkom vrtu s posebnim ovlastima ima:

1. ravnateljica
2. rukovoditelji službi

članak 19.

Ravnateljica ima obvezu da:

- najmanje jednom godišnje razmotri stanje zaštite od požara u Zoološkom vrtu,
- predlaže izmjene Pravilnika o zaštiti od požara,
- razmatra nalaze o požarno-preventivnim pregledima nadležne policijske uprave,
- osigurava uvjete za uklanjanje nedostataka utvrđenih u požarno-preventivnim pregledima,
- nadzire i kontrolira provođenje mjera zaštite od požara,
- poduzima mjere prema radnicima koji krše ili ne provode propisane i predviđene mjere zaštite od požara,
- planira i osigurava financijska sredstva za nabavku opreme i sredstava za gašenje požara,
- odgovorna je za provođenje mjera zaštite od požara i stanje zaštite od požara u Zoološkom vrtu,
- po potrebi obavlja i druge poslove glede zaštite od požara.

članak 20.

Rukovoditelji službi obavljaju:

- kontrolu poštivanja mjera zaštite od požara od strane podređenih radnika
- razmatraju stanje zaštite od požara u svojoj domeni odgovornosti,
- s Voditeljem rješavaju konkretnе probleme zaštite od požara,
- odgovorni su za tehnološke mjere glede zaštite od požara: poštivanje propisanih mjera zaštite od požara, ovisno o vrsti posla (zabrana korištenja i

odlaganja zapaljivih tekućina i plinova, korištenje nedozvoljenog alata, prohodnost prolaza i izlaza, dostupnost opremi za gašenje požara, i sl.),

- podnose prijavu protiv radnika za povrede radne obveze glede neprovođenja mjera zaštite od požara.

V. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

članak 21.

Ovlasti nadzora i kontrole za provođenje mjera zaštite od požara u objektima i prostorima Zoološkog vrta ima Voditelj. Voditelj za svoj rad odgovora ravnateljici Zoološkog vrta. Iste ovlasti nadzora i kontrole provedbe mjera zaštite od požara ima i ravnateljica Zoološkog vrta.

članak 22.

U okviru svojih obveza kontrole provođenja mjera zaštite od požara Voditelj :

- kontrolira provođenje odredaba ovog Pravilnika,
- kontrolira poštivanja mjera zaštite od požara od strane radnika Zoološkog vrta,
- kontrolira poštivanja mjera zaštite od požara radnika vanjskih društava, koji obavljaju radove u objektima i prostorima Zoološkog vrta,
- kontrolira prohodnost evakuacijskih prolaza i izlaza, dostupnost opremi za gašenje požara i sl.
- obavlja redovni pregled vatrogasnih aparata za gašenje požara ,
- vrši provjeru osposobljenosti radnika Zoološkog vrta, za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje početnih požara i sl.
- po potrebi obavlja i druge poslove glede zaštite od požara.

članak 23.

Prilikom obavljanja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i posebnim naputcima, a u slučaju ugrožavanja ljudskih života i imovine, Voditelj ima pravo:

- naređiti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine,

- udaljiti radnika s radnog mjesa ako svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine (obavlja radnje s otvorenim plamenom za što nema odobrenje; obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole i slično), te o tome usmeno i pismeno izvijestiti ravnateljicu Zoološkog vrta,
- obaviti provjeru poznavanja rada s opremom i uređajima za gašenje od strane radnika društva, a po potrebi ih uputiti i na dodatno osposobljavanje.

VI. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSENKO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

članak 24.

Svaki novoprimaljeni ili novoraspoređeni radnik Zoološkog vrta, prije stupanja na rad, mora biti upoznat s opasnostima od požara na tom mjestu, te o mjerama preventive koje je dužan provoditi.

članak 25.

Svi radnici Zoološkog vrta obvezuju se proći osposobljavanje za provođenje preventivnih mjera zaštitu od požara i gašenje početnih požara po programu iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Osposobljavanje se povjerava pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

članak 26.

Radnici drugih pravnih osoba, koji obavljaju određene poslove za Zoološki vrt, a svojim radom i sredstvima rada bi mogli izazvati požar, dužni su provoditi mjere zaštite od požara iz ovog Pravilnika te naputcima i naredbama voditelja radnika na radilištu, koji brine za mjere zaštite od požara.

Radnika voditelja radilišta, iz stavka prvog ovog članka imenuje izvođač radova.

Prije početka radova, Voditelj u Zoološkom vrtu izdaje dozvolu za rad glede zaštite od požara za poslove koji bi mogli izazvati požar (rad s otvorenim plamenom, rad sa

zapaljivim tekućinama i plinovima), u kojoj se navodi ime i prezime osobe zadužene za mjere zaštite od požara od strane izvođača radova.

članak 27.

Kopije dozvola za rad iz prethodnog članka pohranjuju se kod Voditelja, s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara.

VII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

članak 28.

Svi radnici Zoološkog vrta, raspoređeni za stalni ili povremeni rad u Ustanovi, obvezuju se proći osposobljavanje za zaštitu od požara: rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, na način i po programu iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje se može povjeriti samo pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

članak 29.

Osposobljavanje radnika po programu iz članka 28. ovog Pravilnika organizira Voditelj po odobrenju i u dogovoru s ravnateljicom Zoološkog vrta.

Članak 30.

U Zoološkom vrtu se organizira, jednom u dvije godine, vježba evakuacije te gašenja početnih požara, u koju su uključeni svi radnici Zoološkog vrta.

članak 31.

O osposobljavanju radnika izdaju se propisane isprave – uvjerenja, koja se pohranjuju u radničke dosjee u kadrovskoj službi.

O periodičkoj vježbi evakuacije i gašenja početnih požara vodi se evidencija u vidu zapisnika sa spiskom osoba koje su učestvovali u vježbi. Navedeni zapisnik i spisak pohranjuju se s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara.

VIII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

članak 32.

Za održavanje u ispravnom stanju opreme, uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara odgovoran je Voditelj.

Voditelj ima obvezu pisanim putem izvijestiti ravnateljicu Zoološkog vrta i rukovoditelja Tehničke službe o neispravnosti opreme i uređaja za dojavu i gašenje požara.

članak 33.

U okviru svojih obveza Voditelj vodi brigu o redovitim rokovima servisa i ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara.

članak 34.

Voditelj obavlja redoviti pregled vatrogasnih aparata u rokovima unutar tri mjeseca.

Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrđuje se:

- uočljivost i dostupnost aparata,
- opće stanje aparata,
- kompletност aparata,
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila.

Na mjestu predviđenom za držanje vatrogasnog aparata mora biti uočljiva i jasna oznaka, koja upućuje na to.

članak 35.

Voditelj planira i dogovara redovna ili izvanredna ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara s ravnateljicom Zoološkog vrta, koja za isto osigurava finansijska sredstva.

članak 36.

Zapisnici i isprave o ispitivanju sustava za dojavu i gašenje požara i sprečavanje širenja požara, o servisu ili popravku istih, pohranjuju se s drugom dokumentacijom iz zaštite od požara kod Voditelja.

članak 37.

O svim kontrolnim radnjama i postupcima, kao i zapažanjima, propustima, nedostacima, oštećenjima i slično, Voditelj sektora unosi u knjigu zaštite.

članak 38.

U slučaju kvara, oštećenja ili neispravnosti uređaja za gašenje i sprečavanje širenja požara odmah se izvještava ravnateljicu, koji poduzima radnje za njihov popravak.

IX. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA**članak 39.**

Svi radnici u Zoološkom vrtu dužni su na radnom mjestu, u prostorima koje koriste motriti eventualnu pojavu požara i ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to mogu učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

članak 40.

Ako radnik nije uspio pogasiti početni požar o izbijanju požara ODMAH će telefonom obavijestiti nadležnu profesionalnu vatrogasnou postrojbu na telefon: **193 ili 112**. O pojavi požara radnik je dužan dojaviti ostalim radnicima i neposrednom rukovoditelju.

članak 41.

Osoba koja vrši dojavu požara telefonom vatrogasnoj postrojbi dužna je dati slijedeće podatke:

- mjesto nastanka požara-naziv tvrtke i adresu,
- što gori i da li ima ugroženih ljudi,
- visinu objekta – broj katova,
- ime i prezime dojavljivača,
- broj telefona s kojeg se obavlja dojava.

X. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

članak 42.

Svaki radnik Zoološkog vrta, koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, pristupiti će gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

članak 43.

U slučaju nastanka požara radnici iz prethodnog članka za gašenje požara mogu i trebaju koristiti sva sredstva i opremu koja im stoji na raspolaganju za gašenje početnih požara: vatrogasne aparate i unutarnju hidrantsku mrežu.

članak 44.

Ako se procijeni da se početni požar ne može ugasiti od strane radnika, voditelj ekipe za evakuaciju pokreće postupak evakuacije iz ugroženog prostora, koja obuhvaća sve radnike i druge prisutne u objektu.

XI. DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U SKLADIŠTIMA

članak 45.

Ulazi, izlazi i prolazi u poslovnim prostorima, evakuacijski putovi i stubišta, moraju uvijek biti slobodni za nesmetani prolaz.

članak 46.

Pomoćni izlazi, za slučaj evakuacije, dužni su se održavati nezakrčenima i za vrijeme radnog vremena prolazni za potrebu nužne evakuacije. U prostorima Zoološkog vrta, na putovima komunikacije, postavljaju se zidni i terenski planovi evakuacije.

članak 47.

Zapaljive tekućine smiju se držati i skladištiti samo u za to odobrenom skladištu. Rukovanje i manipulaciju sa zapaljivim tekućinama smiju obavljati samo za to osposobljeni radnici. Kontrolu uvjeta za skladištenje i rukovanje obavlja Voditelj.

članak 48.

Opasne kemikalije smiju se držati i skladištiti samo u za to odobrenom prostoru. Rukovati s opasnim kemikalijama smiju samo za to osposobljeni radnici u nazočnosti odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama.

članak 49.

Unutar radnih prostora ne smiju se držati grijalice s otvorenim plamenom (plinska peć, peć na ulje i dr.) ili s otvorenom spiralom.

članak 50.

U objektima i poslovnim prostorima ne smiju se obavljati nikakvi radovi zavarivanja bez pismenog odobrenja Voditelja sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U UREDSKIM PROSTORIMA**članak 51.**

U uredske prostore zabranjeno je unošenje zapaljivih i gorivih tekućina, kao i njihova upotreba, osim radnicima koji te tvari profesionalno koriste u svom radu. Zapaljive tekućine mogu se koristiti samo po osiguranju propisanih uvjeta i pismenog odobrenja Voditelja.

članak 52.

Unutar poslovnih prostora ne smiju se držati grijalice s otvorenim plamenom (plinska peć, peć na ulje i dr.) ili s otvorenom spiralom.

članak 53.

Po završetku rada, radnici su dužni isključiti sva trošila priključena na električnu mrežu, koja nije predviđena da funkcioniraju izvan radnog vremena i prekontrolirati mjesto rada, kako bi se uvjerili da u njemu nije zaostao kakav nekontrolirani izvor paljenja.

članak 54.

Papirna i ostala goriva ambalaža od proizvoda mora se odmah nakon korištenja ili obavljenje radnje s njima, ukloniti iz radnih prostora na za to predviđeno mjesto.

MJERE ZAŠTITE NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA TE GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI

članak 55.

Električne instalacije u prostorima Zoološkog vrtu ne smiju se opterećivati trošilima veće snage od projektiranih, odnosno većih nego što to presjek vodiča dozvoljava.

članak 56.

Električne instalacije, razvodni ormari, tipkala za isključenje napona i protupanična rasvjeta moraju se redovito održavati i periodički ispitivati.

članak 57.

Gromobraska instalacija, galvanska premoštenja za odvođenje statičkog elektriciteta na strojevima, uređajima i metalnim dijelovima instalacija i površina, moraju se održavati u ispravnom stanju.

članak 58.

U svim razvodnim ormarima moraju biti priložene jednopolne sheme električnih instalacija.

članak 59.

O izvedenim gromobranskim instalacijama mora se voditi reviziona knjiga. Gromobranske instalacije se moraju održavati u ispravnom stanju i ispitivati u propisanim rokovima.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 60.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća :

Ratko Maričić, dipl.iur.

[Handwritten signature of Ratko Maričić]

U S T A N O V A
ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA
ZAGREB, Maksimirski perivoj bb
1

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana 28. 10. 2013.

Pravilnik je stupio na snagu i primjenjuje se od dana 05. 11. 2013.

Ravnateljica:

mr.sci. Davorka Maljković

D. Maljković

U S T A N O V A
ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA
ZAGREB, Maksimirski perivoj bb
1